

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Elwirę Kramm, działającą z upoważnienia inwestora WOKAMID Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 8, 66-340 Przytoczna, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzekam

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ści Lubikówko”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.02.2024 r. Pani Elwira Kramm reprezentująca WOKAMID Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna, wystąpiła do Wójta Gminy Przytoczna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ści Lubikówko.

O wszczęciu postępowania strony zostały zawiadomione obwieszczeniem Wójta Gminy Przytoczna znak: RGG.6220.4.1.2024 z dnia 14.02.2024 r. Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, organ dokonał tego w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytocznej, tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytocznej oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Lubikowo.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), planowane zamierzenie inwestycyjne zalicza się do katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest czynnością fakultatywną.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Wójt Gminy Przytoczna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem z dnia 16.02.2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Opinią sanitarną z dnia 26.02.2024 r. znak: NZ.9022.67.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubikówko, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pobór wód podziemnych odbywać się będzie realizowany naprzemiennie ze studni nr 1A, 2 i 3. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednej studni ujmującej wody podziemne z otworów czwartorzędowych - studnia głębinowa S3 i budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości około 30 m. Wody pobierane z zasobów podziemnych dostarczane będą na istniejącą Stację Uzdatniania Wody. Wydajność eksploatacyjna planowanej studni wyniesie $Q_e=12,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

W zakresie wariantowości przedsięwzięcia autor karty informacyjnej przedsięwzięcia przedstawił 3 warianty: wariant „0”-nie podejmowanie inwestycji; wariant „1”-obejmuje zaprojektowanie modernizacji istniejącego ujęcia oraz wariant „2”-obejmuje zaprojektowanie zupełnie nowych ujęć, jako wariant najkorzystniejszy, który pozwoli dostarczyć do odbiorców wystarczającą ilość wody.

Przewidywane oddziaływania związane w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą spowodowane: emisją do powietrza gazów i pyłów oraz hałasu i wibracji ze środków transportu, maszyn budowlanych, innych urządzeń spalinowych oraz narzędzi, które będą wykorzystywane przy robotach budowlanych; zanieczyszczeniem podłoża substancjami ropopochodnymi w wyniku awarii sprzętu budowlanego i pojazdów samochodowych, wytwarzaniem odpadów; przekształcaniem i niszczeniem wierzchniej warstwy ziemi i wytwarzaniem ścieków socjalno-bytowych. Będą to typowe oddziaływania jakie występują podczas wykonywania robót budowlanych. Oddziaływania będą krótkotrwałe i ustaną po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z eksploatacją przedsięwzięcia polegać będą na: poborze wód podziemnych; powstawaniu wód opadowych i roztopowych, które będą odprowadzane powierzchniowo na własny teren nieutwardzony oraz emisji hałasu, którego źródłem będą pompy.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one powodować zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zawierać się będzie w granicach działki, na której będzie one zlokalizowane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawania chorób stwierdza, że realizacja inwestycji na opisanych powyżej warunkach, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym, nie powinna stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 06.03.2024 r. znak: WZŚ.4220.129.2024.EK1 wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając łącznie wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, które stanowią podstawę do zakwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia. Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łąkowych czy ujściach rzek. Wykluczono również lokalizację w obszarach wybrzeży i środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, w tym obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, ani na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Teren przedsięwzięcia nie jest obszarem o znacznej gęstości zaludnienia i nie przylega do jezior, nie jest również zlokalizowany w obszarach uzdrowisk czy ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego Uchwałą Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 1257). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały na terenie Parku wprowadza się zakaz dotyczący realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów *ustawy o oś.* Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody powyższy zakaz nie ma zastosowania, jeżeli przedsięwzięcie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę spełnia kryterium celu publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.). Przedsięwzięcie nie naruszy żadnego z fakultatywnych zakazów zawartych w art. 17 ust. 1, 1a i 1b ustawy o ochronie przyrody.

Ponadto w najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji zlokalizowane są inne obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), tj. obszar Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 oraz obszar Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 w odległości ok. 0,18 km, obszar chronionego krajobrazu „Gorzycko” w odległości ok. 3,99 km. W przypadku, gdy wykonywany zakres prac będzie wymagał dokonania zniszczenia dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk i ostoi, a także zwierząt objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk i ostoi, w tym niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk i innych schronień oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia, przed przystąpieniem do prac należy każdorazowo, na ww. czynności, uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze projektowanego korytarza ekologicznego o nazwie Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, którego granice są obecnie aktualizowane, weryfikowane i ustalane w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami, ponieważ polegał będzie na zainstalowaniu obudowy oraz uzbrojeniu otworu studziennego w niezbędne urządzenia służące do ujmowania wód. Dodatkowo będą prowadzone wykopy pod rurociąg wody surowej prowadzony od ujęcia do stacji uzdatniania wody. Po wykonaniu prac instalacyjnych, inwestycja będzie gotowa do pracy. Etap ten będzie związany z robotami ziemnymi i montażowymi. Występować będą emisje hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny i pojazdy budowlane. Wody z prób ciśnieniowych wywożone będą do najbliższej oczyszczalni ścieków. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników sanitarnych (toalet przenośnych) i regularnie usuwane przez firmy do tego uprawnione. Powstaną też niewielkie ilości odpadów, głównie z grupy 15, 17 i 20 katalogu odpadów, które będą gromadzone selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu prac budowlanych.

Etap użytkowania będzie związany z eksploatacją studni w zakresie poboru wody podziemnej w ilościach nieprzekraczających dopuszczalne zasoby eksploatacyjne. Etap eksploatacji nie będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń i pyłów do powietrza, ścieków bytowych czy technologicznych. Zainstalowana pod powierzchnią terenu pompa z agregatem daje gwarancję, że hałas emitowany podczas jej pracy będzie tłumiony do poziomu dopuszczalnego w warstwie gruntowo-wodnej. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na otaczający krajobraz – projektowana obudowa studni będzie obudową podziemną, podobnie jak rurociąg wody surowej oraz infrastruktura wykonana w zakresie zamierzenia inwestycyjnego. W odległości ok. 40 m (w linii prostej) od planowanej do wykonania studni na działce nr 81/3 znajdują się dwa funkcjonujące ujęcia wód podziemnych o Nr 1A i Nr 2 należące do zespołu ujęć stacji uzdatniania wody. Po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia obie studnie będą w dalszym ciągu eksploatowane (do momentu utraty zdolności poboru wód podziemnych). W związku z faktem, że będzie to jednak eksploatacja równoczesna lub naprzemienna z projektowaną studnią Nr 3 – jednocześnie będą eksploatowane tylko 2 z 3 studni, w różnych konfiguracjach, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z wnioskiem, dokonaniu analizy dokumentacji oraz biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią z dnia 07.03.2024 r. znak: PO.ZZŚ.4901.57.2024.EM, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organ opiniujący ustalił, że teren na którym zlokalizowane zostanie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW600041 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Męcinka o kodzie RW600018187789 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych o nazwie Lubikowskie i kodzie LW10332.

Zgodnie z ww. planem:

- JCWPd GW600041 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m³ wody na dobę.
- JCWP o kodzie RW600018187789 to naturalna część wód, której stan ocenia się jako zły. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Jest to silnie zantropogenizowana jednolita część wód, w której występuje presja troficzna (źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe), presja hydromorfologiczna (prostowanie koryta - rzeki główne, rp) oraz presja chemiczna (rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; Rozproszone - rolnictwo, leśnictwo; nieznane (substancje zakazane). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobrego stanu chemicznego. JCWP Męcinka nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników fizykochemicznych BZT5 dla wskaźników biologicznych MMI oraz wskaźników chemicznych benzo (g)(występowanie w wodzie), h (występowanie w wodzie), i)perylen (występowanie w wodzie), bromowane difenyloetery(występowanie w biocie), rtęć(występowanie w biocie), nikiel (występowanie w wodzie) z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla JCW nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- JCWP o kodzie LW10332 to naturalna część wód, której stan ocenia się jako zły. Zlewnia jest monitorowana. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych określono jako dobry, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Oceną ryzyka określona została jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Presje determinujące stan wód to:
 - presja chemiczna rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele

środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: Bromowane difenyletery (b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Ujęcie eksploatowane będzie z wydajnością nie przekraczającą zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, nie zakłóci również równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych. Zasoby eksploatacyjne jednolitej części wód podziemnych nr 41 są wystarczające aby pobór wody z ujęcia we wnioskowanej ilości nie wpłynął na istotne obniżenie tych zasobów. W wyniku eksploatacji ujęcia nie będzie występować zagrożenie dla środowiska. Studnie istniejące posiadają szczelną obudowę zabezpieczającą wody podziemne przed ewentualnym przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Również studnia planowana do wykonania będzie posiadać obudowę szczelną. W związku z powyższym pobór wód podziemnych nie spowoduje zmian w zakresie jakościowym ujętej do eksploatacji warstwy wodonośnej.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obszarze bilansowym P-XII Warta od Obrzycka do Noteci. Zasoby dyspozycyjne w obszarze tym wynoszą 180839 m³/d czyli 7535 m³/h. Zasoby eksploatacyjne ujęcia komunalnego w m. Lubikówko wynoszą 31,4 m³/h i stanowią 0,42% zasobów dyspozycyjnych jednostki bilansowej.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś po uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, organ stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z zapisem art. 10§1 i art. 49 Kpa, obwieszczeniem z dnia 03.04.2024 r. znak: RGG.6220.4.5.2024, Wójt Gminy Przytoczna zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Przytoczna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
2. Klauzula informacyjna

z up. Wójta Gminy
mgr Justyna Kucharyk
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. WOKAMID Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna
Pełnomocnik – Elwira Kramm
2. strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa
przez obwieszczenie
3. strona internetowa: bip.przytoczna.pl
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na nieruchomości o nr ewid. 76/1 w obrębie Lubikowo, gmina Przytoczna. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Uchwała Nr XXIV.123.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 96 z 12 stycznia 2021 r.). Teren ten oznaczony jest symbolem „IT – teren urządzeń infrastruktury technicznej”.

Funkcjonująca stacja uzdatniania wody nie wymaga modernizacji, jedynie zwiększenia ilości wody do uzdatnienia, co jest szczególnie widoczne w sezonie letnim kiedy często brakuje wody. Po zrealizowaniu inwestycji sposób użytkowania działki nie zmieni się. Stacja uzdatniania wody będzie składać się łącznie z 3 ujęć wód podziemnych: istniejących studni o nr 1A i nr 2 (na działce nr 81/3) oraz projektowanej studni o nr 3 (na działce nr 76/1). Ujęcia wód podziemnych będą zaopatrywać w wodę miejscowości Lubikówko i Lubikowo.

W związku z wykonaniem otworu nr 3 opracowany został dodatek do dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Lubikówku. Przyczyną wykonania nowej studni nr 3 był fakt, że ilość wody jaką można uzyskać z istniejących ujęć nie jest wystarczająca do zapewnienia wymaganej ilości wody z istniejącej sieci.

Zgodnie z przedłożonym dodatkiem nr 1 do dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby przedmiotowego ujęcia dla dokumentowanego otworu na podstawie przeprowadzonych robót i badań oraz obliczeń hydrogeologicznych ustalono wydajność eksploatacyjną $Q = 12,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 12,5 \text{ m}$.

Wykonanie urządzenia wodnego (obudowy studni wierconej nr 3) będzie służyło do ujmowania wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. Pobór wody odbywać się będzie przy zastosowaniu pompy głębinowej o napędzie elektrycznym. Wykonany rurociąg wody surowej z instalacją technologiczną będzie poprowadzony do stacji uzdatniania wody.

Podstawowe parametry wykonanego otworu Nr 3:

- głębokość – 45,0 m,
- uzbrojenie studni stanowi:
 - rura nadfiltrowa PCV ϕ 280 mm, długości 33,0 m,
 - filtr perforowany PCV ϕ 280 mm, długości 4,0 m,
 - rura podfiltrowa PCV ϕ 280 mm, długości 2,0 m.

Przedmiotowe ujęcie wód podziemnych posiada zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne w wysokości $Q = 31,4 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S_e = 12,50 \text{ m}$ – decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z 25 marca 1985 r., znak: OS-VI-8530/21/85. Zaprojektowany otwór studzienny nr 3 będzie eksploatowany w ramach powyższych zasobów eksploatacyjnych. Wody z prób ciśnieniowych wywożone będą do najbliższej oczyszczalni ścieków.

z up. Wójta Gminy
mgr Justyna Kucharyk
Sekretarz Gminy

